




Gerencia de Operaciones
REPORTE DE GENERACION
JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

GENERACIÓN POR EMPRESA (MW)	ZONA
	NORTE
	SUR
	ESTE
	Total
	EMPRESA
	HAINA
	ITABO
	METALDOM
	LAESA
	HIDRO
	PALAMARA
	LA VEGA
	SEABOARD
	CEPP
	MONTE RIO
	AES ANDRES
DPP LOS MINA	
SAN FELIPE	
CESPM	

AYER 9:00 pm	%	HOY 4:00 pm	%	HOY 9:00 pm	%	POTENCIA (MW) NO SERVIDA	CANTIDAD DE CIRCUITOS				
							POR ZONA		ABIERTOS		
552	33%	433	26%	575	32%	138	34%	192	34%	29	15%
653	39%	596	36%	630	35%	147	36%	181	32%	28	15%
451	27%	638	38%	578	32%	118	29%	186	33%	18	10%
1.656		1.667		1.783		403	23%	559		75	13%

AYER 9:00 pm	%	HOY 4:00 pm	%	HOY 9:00 pm	%
180	11%	167	10%	199	11%
255	15%	232	14%	241	14%
17	1%	0	0%	22	1%
24	1%	64	4%	91	5%
336	20%	164	10%	315	18%
76	5%	90	5%	75	4%
65	4%	70	4%	29	2%
73	4%	107	6%	86	5%
42	3%	47	3%	53	3%
64	4%	88	5%	93	5%
209	13%	287	17%	269	15%
166	10%	181	11%	160	9%
149	9%	170	10%	150	8%
0	0%	0	0%	0	0%



GENERACIÓN TOTAL	GENERACIÓN TOTAL
	Demanda Estimada
	Déficit
	Hora

AYER 9:00 pm	%	HOY 4:00 pm	%	HOY 9:00 pm	%	Var.	Variación
1.656		1.667		1.783		1%	7%
2.041		2.131		2.186		4%	3%
19%		22%		18%		3%	-3%
9.00 pm		4.00 pm		9.00 pm			


GENERACIÓN MÁXIMA DE AYER	
MW	1.800
Demanda Estimada	1.861
Déficit	3%
Hora	00:00 p.m.

PLANTAS INDISPONIBLES	Tecnología	Combust.
	0	0
	TURBO VAPOR	FUEL OIL#6
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

Planta	MW	Planta	MW	Planta	MW	Causa	Salida	Entrada
0	0	0	0	0	0	0	0	0
HAINA IV	50	HAINA IV	50	0	0	PINCHE EN LA CALDERA	09 de agosto 2010	01 de sept. 2010
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE MW INDISPONIBLES	50	50	50	0	0			

GENERACIÓN VS DEMANDA EN 24 HRS (MWH)
DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

Generación	Demanda Estimada	Déficit	%
38.843	47.197	8.353	18%



HISTÓRICO GENERACIÓN	AÑO	2006
	GWh	9.712
	Kwh/habitante	1,132

2007	Var.	2008	Var.	2009	Var.
11,029	4%	11,644	5%	11,529	-1%
1,163	3%	1,211	4%	1,153	-5%

